

T.C.
BİNGÖL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYNAK SUYU RUHSATINA ESAS ANALİZ SERTİFİKASI

Ruhsat No : KS.12.02

Tarih : 07.04.2014

Düzenleme Tarihi: 05.08.2022

KAYNAK SUYUNUN

Ticari Adı: Fırıtsu

Kaynak Adedi: 1 (Bir)

Tesis Adresi: Hantepe Mevkii Muş-Bingöl Karayolu Üzeri Solhan/ (Pafta 7-8, Ada 137
13 Nolu Parsel) Solhan/BİNGÖL

Kaynak Adresi: Solhan İlçesi Boğlan Mah.Hantepe Mevkisi ,
Ada 137 ve 19 Nolu Parsel Solhan/BİNGÖL

Sahibi: Karivan Gıda Su Amb.Teks.Tar.ve Hay.Yak.Tur.Tic.ve San.A.Ş.

Toplam Debisi: 2.5 lt/sn

İşleticisi: Karivan Gıda Su Amb.Teks.Tar.ve Hay.Yak.Tur.Tic.ve San.A.Ş.

İmla Şekli: 0,5-1,5-5-19 lt pet-
200-250'-0,33 cc'lik ikramlık bardak

NİTELİKLERİ

A. MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER

Parametre	Birim	Değeri
E. coli	250 ml' de	0
Enterokok	250 ml' de	0
Koliform bakteri	250 ml' de	0
P. aeruginosa	250 ml' de	0
Fekal koliform bakteri	250 ml' de	0
Patojen mikroorganizmalar	100 ml' de	0
redükte eden bakteriler	50 ml' de	0
Patojen stafilocoklar	100 ml' de	0
Koloni sayısı (22 °C)	ml' de	0
Koloni sayısı (37 °C)	ml' de	0
Parazitler	100 ml' de	0
Diğer mikroskobik canlılar	100 ml' de	0

B. KİMYASAL PARAMETRELER

Akrilamid	µg/L	Tespit edilmedi
Antimon	µg/L	<2
Arsenik	µg/L	3.52
Benzen	µg/L	Tespit edilmedi
Benzo(a)piren	µg/L	Tespit edilmedi
Bor	mg/L	0.60
Bromat	µg/L	<0.95
Kadmiyum	µg/L	<2
Krom	µg/L	<5
Bakır	mg/L	<0.005
Siyanür	µg/L	<10
1,2-dikloreten	µg/L	Tespit edilmedi
Epikloridin	µg/L	Tespit edilmedi
Florür	mg/L	0.34
Kurşun	µg/L	<3
Civa	µg/L	<0.20
Nikel	µg/L	<3
Nitrat	mg/L	2.34
Nitrit	mg/L	0.008

B. KİMYASAL PARAMETRELER (devam)

Pestisitler	µg/L	Tespit edilmedi
Toplam pestisitler	µg/L	Tespit edilmedi
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbonlar)	µg/L	Tespit edilmedi
Selenyum	µg/L	<3
Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	Tespit edilmedi
Toplam Trihalometanlar	µg/L	Tespit edilmedi
Vinil Klorür	µg/L	Tespit edilmedi

C. GÖSTERGE PARAMETRELERİ

C. perfringens	100 ml' de	-
Koloni sayısı (22 °C)	ml' de	0
Koliform bakteri	100 ml' de	0
Renk		Uygun
Koku		Uygun
Tat		Uygun
Bulanıklık		Uygun
pH		8.30
İletkenlik	µS/cm	183.20
Alüminyum	µg/L	<5
Amonyum	mg/L	<0.15
Klorür	mg/L	1.16
Demir (çift değerli)	µg/L	<5
Mangan	µg/L	<5
Oksitlenebilirlik	mg/L	1.60
Sülfat	mg/L	1.24
Sodyum	mg/L	10.51
TOC (Toplam Organik Karbon)		Uygun

D. RADYOAKTİVİTE

Trityum	Bq/L	3.3 BQ/L
Toplam gösterge dozu	mSv/yıl	-

Uzm.Dr.Mehmet Emin GÜNDOĞDU

İl Sağlık Müdürü